



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна
станція

(назва установи)

21100, м.Вінниця, вул.Маліновського, 11

(місцезнаходження)

(0432) 56-22-78, ф. 35-51-63

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. головного державного санітарного лікаря

(посада)

Дабіжка С.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

С.І. Дабіжка

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.09.2012р.

№ 05.03.02-04/93590

Радіатори для опалення згідно за ТУ У В.2.5-28.2-14307771-002-2004

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 28.22.11 (за ДК 016-97) ; 25.21.1 (за ДК 016:2010) УКТЗЕД 7322 11 00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

для застосування в системах центрального та індивідуального опалення будівель та споруд

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПАТ "Маяк", Україна, Україна, 21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе 145, тел.: (0432)

55-17-26;55-17-65,факс: (0432) 43-90-14; 43-80-31, код ЄДРПОУ: 14307771

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПАТ "Маяк", Україна, Україна, 21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе 145, тел.: (0432)

55-17-26;55-17-65,факс: (0432) 43-90-14; 43-80-31, код ЄДРПОУ: 14307771

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Радіатор для опалення "Термія" моделі РБ 9/20/80 призначений для застосування в системах центрального та індивідуального опалення будинків і споруд з примусовою циркуляцією теплоносія-води, максимальна робоча температура якого 110 градусів Цельсія. Робочий надлишковий тиск до 1, 6 мПа. Кожний зразок радіатора виконаний з гладкою поверхнею, яка дозволяє проводити легку її очистку. Поверхні конвектора, видимі в умовах експлуатації, не мають гострих кромek та задирок.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Радіатори для опалення згідно за ТУ У В. 2.5-28.2-14307771-002-2004 , за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.