



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 08 2018 року

№ 602-123-20-1/36946

**Об'єкт експертизи:** труби поліетиленові одношарові, багатошарові та із захисним покриттям

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ EN 12201-2:2018 «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби» та фітінги згідно ДСТУ EN 12201-3:2018 «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітінги»

(ту, дету, пост)

**Код за ДКПП 22.21.21-53.00, УКТЗЕД: -**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для будівництва та ремонту мереж трубопроводів, в т.ч. для господарсько-питного водопостачання; оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «Калушський трубний завод». Адреса виробництва: Україна, 77306, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, 7

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Торгівельний дім «Свротрубласт», Україна, 93009, місто Рубіжне, вул. Трудова, 1, тел. (044) 501-96-20, факс (044) 501-96-24, код за ЄДРПОУ 33090871

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1;

спирт бутиловий – 0,5; свинець-0,03 відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 “Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»; МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода після контакту з засувками та клапанами повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** труби поліетиленові одношарові, багатошарові та із захисним покриттям

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: -**

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ EN 12201-2:2018 «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби» та фітинги згідно ДСТУ EN 12201-3:2018 «Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 8477 від 06.07.2018 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

10